

平成18年10月4日の水道断水事故への対応について

平成18年11月1日

水 道 部

- 1 発生日時 平成18年10月4日（水）午前5時半頃、市民から市役所へ通報
同日午前6時20分、水道部への通報有り、原因調査開始。
- 2 発生場所 松園第2配水場（盛岡市三ツ割字鉢ノ皮57-6）
- 3 影響範囲 黒石野，厨川，みたけ，月が丘，青山，上堂方面
約13,000世帯（約33,000人）
そのうち断水区域は，黒石野，厨川，みたけ方面の約5,000世帯。
その他の区域には，水圧低下，白濁水等の影響があった。
- 4 原因 松園第2配水場の緊急遮断弁の異常作動による。

[経緯]

- 7：20 職員を緊急招集
- 8：00 水道部給水対策本部設置
- 8：25 緊急遮断弁が閉まっていることを確認
- 8：55 第1報を広聴広報課へ報告（以降随時情報更新）
報道機関へ情報提供（最終報まで9報を報告）
- 9：00 広報車出動（黒石野方面1台，厨川・みたけ方面2台，計3台）
- 9：05 緊急遮断弁を開ける作業開始と同時に洗管作業開始
- 9：40 滝沢村に応援給水を依頼
- 9：45 城北小学校へ給水拠点を設置し，給水開始（～14：30）
- 10：00 厨川五丁目へ給水拠点を設置し，給水開始（～13：00，滝沢村対応）
- 10：20 緊急遮断弁全開，ほぼ断水解消
～ 濁り解消のため洗管作業を継続して実施
- 21：30 洗管作業終了

[参 考]

- 問い合わせ件数 水道部対応分 約865件
他部対応分 約420件 計約1285件
- 問い合わせ内容 断水，水圧低下の原因，白濁水への対応，復旧見通し，広報手段等への
提言など
- 給水拠点利用者数 4人
ポリタンクによる給水
(市立きたくり保育園9個，NPO法人もりおか配食サービス11個，
月が丘3丁目市民宅1個)3箇所 計21個

位置図

