

盛岡市議会議員 各位

盛岡市教育委員会教育長 千葉 仁 一

「平成24年度に実施した盛岡市立小中学校第2次耐震診断等の結果について」の全員協議会資料の訂正について（通知）

下小路中学校体育館の第2次耐震診断の結果については、速報値により5月30日の全員協議会で説明していましたが、建築物耐震診断・耐震改修判定委員会から「下小路中学校体育館のIs値が0.3未満」と判定され、平成25年6月3日付けで通知があったことから、全員協議会資料の訂正について次のとおりお知らせします。

## 記

## 1 訂正の内容

下小路中学校体育館のIs値については、「Is値0.3以上0.7未満」を「Is値0.3未満」に訂正する。Is値が「0.3」未満の建物は、大規模地震により倒壊（崩壊）する危険性が高いことから、今年度に耐震化事業に着手するものとする。なお、盛岡市立小中学校耐震化計画は、平成25年5月に策定済みであることから、今回の見直しに反映させるものとする。

## 2 訂正前後対照表

## 【訂正前】

(1) 第2次耐震診断の結果（平成25年 **4月1日** 現在）

Is値		小学校	中学校
「0.3」未満	実施年度	全0校・0棟	<b>全0校・0棟</b>
	H24	—	—
「0.3」以上 「0.7」未満	実施年度	全1校・1棟	全2校・ <b>7棟</b>
	H24	土淵小学校1	<b>下小路中学校4(2)</b> 、城西中学校(1)
「0.7」以上	実施年度	全2校・3棟	全2校・3棟
	H24	山岸小学校1、津志田小学校2	土淵中学校1、上田中学校(2)

## 【訂正後】

(1) 第2次耐震診断の結果（平成25年 **6月3日** 現在）

Is値		小学校	中学校
「0.3」未満	実施年度	全0校・0棟	<b>全1校・2棟</b>
	H24	—	<b>下小路中学校(2)</b>
「0.3」以上 「0.7」未満	実施年度	全1校・1棟	全2校・ <b>5棟</b>
	H24	土淵小学校1	<b>下小路中学校4</b> 、城西中学校(1)
「0.7」以上	実施年度	全2校・3棟	全2校・3棟
	H24	山岸小学校1、津志田小学校2	土淵中学校1、上田中学校(2)

(注) 1 数字は校舎棟数、( )内は体育館棟数

連絡先 教育委員会総務課 豊岡 (内7310)