

旭化成建材(株)の施工に係る市内の建築物について

平成27年10月30日
財 政 部
建 設 部
都 市 整 備 部
教 育 委 員 会

旭化成建材㈱の施工した杭打ち工事に改ざんがあったと報道された件について、これまでの経過及び今後の対応について報告します。

1 概要

旭化成建材㈱は、横浜市のマンションで杭打ち工事の改ざんがあった問題で、10月22日の記者会見において、施工データ流用等の有無を確認する現場数として、全国で3,040件、岩手県内では13件、データを改ざんした担当者が県内で関与した工事は0件であることを公表しました。その後、同社は国土交通省からの指示を受け、これらの物件について、元請建設業者を通じて建築主へ連絡することとしていますが、10月28日現在、盛岡市には連絡が無い状況です。

2 市の独自調査結果について

(1) 市発注工事の同社の関与について

工事経過記録簿及び関係課からの資料を基に調査し、現在把握している旭化成建材㈱が関わっている工事は、下記の3件です。

- ・ 盛岡市立上田中学校エレベーター設置及び校舎耐震補強工事（平成25年度工事完了）
- ・ 仙北町駅エレベーター設置その3工事（平成26、27年度工事完了）
- ・ 盛岡市立青山小学校校舎耐震補強工事（平成27年度工事中）

(2) 安全性のチェックについて

旭化成建材㈱に確認した結果、3,040件は既成コンクリート杭を打った現場を対象としており、市で把握した3件については鋼管杭であることから、これらには含まれていないものですが、安全性のチェックを行ったものです。

① 工事の完了しているもの（上田中学校エレベーター、仙北町駅エレベーター）

10月16日緊急安全点検を実施し、傾き等の異常が無いことを確認しました。その後、設計書や杭工事に係るデータを取り寄せ、データのチェック及び写真の確認を行い、不正の無いことを確認しました。

② 工事中のもの（青山小学校校舎耐震補強工事）

杭打ち工事は、市担当職員等により立ち合いを行っており、現在施工中であることから、今後も中間検査等を通して確認を行っていきます。

3 県内13件の詳細について

28日時点で、市に対して元請建設業者から市有建築物が該当しているという連絡はありませんでした

また、施工データの流用等を行ったことが明らかとなった工事については、国から県を通じて特定行政庁（都市整備部建築指導課）に通知されることとなっていますが、国からの連絡もない状況です。

今後も県と連携を図り詳細把握に努めます。